


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie

Łobez, dnia 25.06.2026 r.

HK.903.8.13.2026



Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 17
73 - 150 Łobez

Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu Łobez

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416 z późn.zm.), § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych do analizy w Laboratorium Badawczym ul. Boh. Warszawy 34, 72-200 Nowogard należącym do Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., ul. 3 Maja 14/2, 72 - 200 Nowogard nr akredytacji AB 828, w dniu 02.06.2026 r., w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody na rok 2026 z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy Łobez:

Łobez – sieć wodociągowa Prusinowo 5 – kran w piwnicy
(Sprawozdania z badań nr LB/1704/06/2026 z dn. 12.06.2026 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie stwierdza przydatność do spożycia wody będącej źródłem zaopatrzenia mieszkańców miejscowości Łobez oraz Bonin, Budziszcze, Łobżany, Prusinowo, Dalno, Trzeszczyzna, Przyborze, Poradz, Kłępnicza, Bęczna, gm. Łobez

Próbki zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h, liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli, stężenie jonów wodoru (pH), barwa, mętność, zapach, smak, przewodność elektryczna, jon amonowy, żelazo ogólne, mangan, azotany, azotyny.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Aneta Jakubowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie
/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną)
2. a/a

Do wiadomości :

1. Burmistrz Łobza (drogą elektroniczną)